coverguard®

Műszaki adatlap

Falcon Volt

Cikksz 6FAL400

Nem Szellőző, Speciális Védősisakok

EN397 (LD, MM, T) - EN50365 (class 0) - EN166 (2C-1,4 1 AT 3 8 9 KN) - GS ET-29 E (class 1)









Termékelőnyök

Véd az ívkisülés ellen // Szabvány szerint minősített K karc- és páramentes N arcvédő // Texturált habbetét a koponya és a fej elülső részén a hosszan tartó kényelem érdekében // Hordtáskával szállítjuk.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6FAL400NSI	52-63cm		3

Értékesítési csomagolás



Kiakasztható tasakos csomagolás

Leírás

Dupla héjú sisak, a hosszú arcvédő a teljes arcot védi és a sisak véd az ívkisülés ellen. Legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű vagy 1500 V egyenfeszültségű elektromos berendezéseken vagy azok közelében végzett munkáknál véd az áramütéstől.

Alkalmazási ágazatok

- Elektromos és elektronikus felszerelések és gépek gyártása
- Energiaipar
- Karbantartás

Alkalmazási területek

Minden potenciális elektromos veszélyt jelentő beavatkozás esetén

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fehér
Súly	780g
Teljesítmény	EN397 (LD, MM, T) - EN50365 (class 0) - EN166 (2C-1,4 1 AT 3 8 9 KN) - GS ET-29 E (class 1)
Elektromos szigetelési érték	1000V AC / 1500V DC
fejkosár alapanyag	ABS
Jellemzők	Dupla ABS héj, PC arcvédő, puha szerkezetű textil érintkezési pontok
Élettartam	A gyártástól számított 8 év
Állítható	52-63 cm
Szellőző	Nincs

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **24/0767/00/0161**

A tanúsítványt kiadta AITEX (0161) Textile and Cosmetic Industry Research Association - Carretera de Banyeres No.10 - 03802 ALCOY (Alicante) - Spain

CE PPE CAT. III

EN166:2001	Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem
EN170:2002	Ultraibolya (UV) szűrők
EN397:2012 + A1:2012	Ipari védősisakok
EN50365:2002	Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű villamos berendezésekben való használatra
COVERPERF - Skincare	A bőrrel való közvetlen érintkezés után is 48 órán keresztül bőrgyógyászatilag biztonságos. A vizsgálat végén nem észleltek irritációt.

GS-ET-29:2019-06

MAJ 21/09/2026